



Numer R/25/012345	Miejscowość Włocławek	Data 27-02-2025
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: kolizja z drogą jezdnią
Adres (Nr działki): Wilkowice, ul. -
gm. Chocień, działka numer 227/1, 194/7
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - CZERNIEWICE [NN 3-0969-01] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
- stacja transf. "WILKOWICE 3 ZLEWNIA" STA3-0969 obw.100;
 - 3.3. Urządzenia nn:
- przestawienie słupa nr 109 linii napowietrznej AL 4x50mm² i wymiana na wirowany;
- przestawienie słupa nr 110 linii napowietrznej AL 4x50mm² i wymiana na wirowany;
 - 3.4. Demontaże:
- słup rozkraczny narożny ŻN-9 szt.1,
- słup przelotowy ŻN-9 szt.1;
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Inwestor opracuje we własnym zakresie projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i przedstawi do uzgodnienia w ENERGA - OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji we Włocławku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 - 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy ważne są przez okres 2-óch lat licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.
Po zawarciu umowy o przebudowę sieci, warunki przebudowy są ważne w okresie obowiązywania umowy.

Krysińska Beata

OPRACOWAŁ

tel. 564706313

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek