

Jednostka zewnętrzna p. 0-01  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-21  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-20  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-02  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-19  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-04  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-03  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-14  
UNVS-12R32INT OU  
Qch=3,5kW, Qg=3,8kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=1,01kW  
waga=26,6kg  
poziom hałasu (max.)=57,0dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-05  
UNVS-09R32INT OU  
Qch=2,6kW, Qg=2,9kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=0,81kW  
waga=24,6kg  
poziom hałasu (max.)=53,5dB(A)

Jednostka zewnętrzna p. 0-13  
UNVS-24R32INT X4  
Qch=7,0kW, Qg=7,6kW  
zasilanie 220~240/1/50  
pobór mocy N=2,30kW  
waga=41,9kg  
poziom hałasu (max.)=63,0dB(A)

stalowe panele/lamele elewacyjne

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak		
ul. Zagajewskiego 18/28 87-800 Włocławek		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl
Obiekt: Budowa zapasowego stanowiska kierowania wraz z obiektom zbiorowej ochrony – pełniące funkcję siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach		
Adres: Jarantowice 5, 87-850 Chocień działka nr 472 obręb Chocień		
Identyfikator działek: .	041805_2.0005.472	Data: 05.2025 r.
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Chocień	Skala: 1:75
Nazwa rys.:	RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI	Nr: 09
Projektant (inst.sanitarny): mgr inż. Ryszard Myszkiński  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń KUP/0206/PWS/16		