

W obwodzie pierwotnym (solankowym) napelnionym czynnikiem grzewczym TYFOCOR - NIE STOSOWAĆ ELEMENTÓW OCYNKOWANYCH !  
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE / ZABEZPIECZENIA - wykonać wg. instrukcji montażu pompy ciepła

		<b>PRO - Invest</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE</b> <i>Główny architekt nadzoru inwestycyjnego</i>	
IP: 60.23.209.117 W Łabędzie 9, NIP: 766-137-05-06 tel/fax: 024 2546 155, kom 603 156 967					
Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE WIEŹŁOCŁAWKU UL.CYGANKA 24, 87-800 WŁOCŁAWEK				
Temat:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W MAR- 87-800 MARYSIN				
Adres:	DZIAŁKI EWIDENCYJNE DZ NR 127/2, KM20, OBRĘB 0020 LUBRANIEC PARCELE, POŁ- WŁOCŁAWSKI, WOJ. KUJAWSKO-POM.				
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY				
Rysunek:	<b>SCHEMAT TECHNOLOGICZNY DOLNEGO ŹRÓDŁA Ciepła</b>				
Projektował:	INŻ. PAWEŁ PODLASKI KUP/0104/PWOS/05			Podpis: 	
Sprawił/zil:	MGR INŻ. PIOTR MYŚKOWSKI KUP/G226/PWBS/17			Podpis: 	
Rev.: 00	Skala:			Branża:	Nr rys.
Data: 18.11.2023	-----			SANITARNĄ	08