



KUJAWSKO-POMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń  
(adres do korespondencji:  
ul. Olsztyńska 6, 87-100 Toruń)

Toruń, dnia 28 marca 2025 r.

WPZ.52840.56.2025.4.EP

## POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) zwanego dalej „rozporządzeniem MSWiA”,  
**Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

### po rozpatrzeniu

wniosku Pana Romana Gołębiewskiego Starosty Powiatu Włocławskiego znak: PRO.042.9.4.2025 z dnia 4 lutego 2025 r., uzupełnionego następnie 19 marca 2025 roku o dwa brakujące egzemplarze załącznika oraz po rozpatrzeniu *Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie, m. Marysin 30, 87-890 Lubraniec*, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Bogdana Broła (nr upr. KG PSP 424/2000), w zakresie zapewnienia dla ww. inwestycji drogi pożarowej w sposób zamienny ze względu na:

- doprowadzenie drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż krótszego boku budynku;
- przekroczenie 5 % nachylenia podłużnego drogi pożarowej na odcinku o długości 9 m od miejsca zapewniającego dojazd i wjazd;

### postanawia

**wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to przepisy § 12 ust. 2 i 3 oraz § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA, a mianowicie poprzez wdrożenie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, **w postaci:**

- doprowadzenia dodatkowo drogi pożarowej od strony północno - zachodniej, z zakończeniem zawrotką w kształcie litery T, w odległości 7 m od ściany południowo-zachodniej obiektu sportowego;
- doprowadzenia dodatkowo drogi pożarowej od strony północno – zachodniej, z zakończeniem zawrotką w kształcie litery L, w odległości 5 m od ściany północno - wschodniej obiektu sportowego;
- wyposażenia budynku sportowego w zwiększoną ilość gaśnic proszkowych typu ABC wg przelicznika: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej obiektu sportowego.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dalej k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej wyłącznie dla przypadków w nim wymienionych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie, opracowana w styczniu 2025 roku stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia na podstawie art. 141 § 2, art. 129 § 1 k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.). Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a § 1 i § 2, w związku z art. 144 k.p.a.). Oświadczenie, które zostało prawidłowo złożone jest niewzruszalne i nie można go cofnąć. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej wywołuje skutek w postaci uzyskania przymiotu ostateczności i prawomocności przez postanowienie oraz zamknięcie możliwości zażalenia do organu drugiej instancji.

### Załącznik:


Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie.

### Otrzymują:

1. Powiat Włocławski  
ul. Cyganka 28  
87-800 Włocławek (ZPO)
2. aa

### Do wiadomości:

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
we Włocławku  
ul. Rolna 1  
87-800 Włocławek



Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
bryg. mgr inż. Artur Przybylski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP