



Wójt Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53

<http://www.gmina.wloclawek.pl> e-mail: wojt@gmina.wloclawek.pl

p. A. Pt.
Jel


RBRiGK.7011.1.316.2021

Włocławek, dnia 2021-12-10

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87 – 800 Włocławek



Dot.: warunki techniczne dostawy wody.

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.12.2021 r. Wójt Gminy Włocławek wydaje warunki techniczne dostawy wody do działki nr 320/16, 320/19 i 320/21 położonej w miejscowości Kruszyn, ul. Szybowcowa, Gmina Włocławek określając niniejszym warunki do projektowania i wykonania urządzeń wodnych.

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej ϕ 110 mm wykonać poprzez nawiertkę NN 110/63. Włączenie wykonać w działce nr 315/17. Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki nr 315/17 (droga) na wpięcie się do sieci na w/w działce oraz właściciela działki nr 320/18 na przeprowadzenie przyłącza przez w/w działkę.
2. Na przyłączy wodociągowym zainstalować wodomierze DN 2,5 w budynku lub studzienkach wodomierzowych zgodnie z PN-91/M-54910.
3. Na przyłączy wodociągowym należy zastosować rurę PE ϕ 63, szybkozłączki, zawory kulowe (za wodomierzem zawór ze spustem), zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-9/B-01706/Az:1999. Według wskazanej kolejności.
4. Rozliczanie za pobraną wodę nastąpi pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą wody, na podstawie wskazań wodomierza, po aktualnej cenie zatwierdzonej przez organ do tego uprawniony.
5. Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Odpowiedzialność za zainstalowany wodomierz ponosi Odbiorca usługi.
7. Projekt budowlany przedłożyć do uzgodnienia w Referacie Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek przed przystąpieniem do wykonania przyłącza.
8. Uzyskać zgodę właściwego terytorialnie Zarządcy Dróg na wykonanie robót w pasie drogowym. Uścić stosowne opłaty związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym oraz umieszczeniem w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami.
9. Uzgodniony projekt należy złożyć w Starostwie powiatowym w celu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego.
10. Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo wykonania włączenia do sieci wodociągowej.
11. Fakt rozpoczęcia robót należy zgłosić do Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek.
12. Przyłącze wodociągowe powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia, pod nadzorem przedstawiciela Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
13. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie należy wykonywać żadnych obiektów budowlanych.
14. Za wszelkie uszkodzenia istniejących sieci czy urządzeń inżynierskich w związku z prowadzonymi robotami jak i wynikłe awarie po ich zakończeniu odpowiada Inwestor.
15. Przy pracach ziemnych zachować obowiązujące głębokości i warunki BHP.
16. Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego oraz dostarczenie jej przed odbiorem robót przez przedstawiciela RBRiGK.
17. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat. Ich kserokopie należy załączyć do projektu.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

WÓJT
mgr inż. Małgorzata Kopolak-Komorowska