

**WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA /SWZ/**

**Dotyczy postępowania na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00099759 z dnia 2026-02-06**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ.

W dniu 18 lutego 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie 1:

W projekcie wykonawczym branży elektrycznej wskazana jest długość budowy linii kablowych YAKXS 4x25 równa 124 metry natomiast przedmiar robót wskazuje na długość powyższego kabla równą 60 metrów. Proszę o podanie faktycznej długości budowy linii kablowych YAKXS 4x25.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że linię kablową należy wykonać na łącznej długości 141 m. Przedmiar robót wskazuje sposób ułożenia kabla, tj. 36 m w słupie (poz. 64 d.11), 60 m w rowach kablowych (poz. 67 d.11) oraz 45 m w rurach osłonowych w miejscach przewiertu (poz. 73 d.11).

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów projektowanych słupów. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej w punkcie 7.3. „Dobór opraw i rozmieszczenie słupów oświetleniowych” pierwszy akapit wskazuje, że projektowane są słupy oświetleniowe aluminiowe, natomiast drugi akapit wskazuje na słupy stalowe ocynkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 marca 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 marca 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2026 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2026 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2026 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2026 r., o godzinie 10:30.”

Starosta Włocławski
Roman Gołębiowski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a