

Włocławek, dnia 04 marca 2026 r.

ZP.272.1.6.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: **Remont odcinków dróg powiatowych nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, nr 2737C Cyprianka – Wielgie oraz nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo z podziałem na 3 części**, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128889 z dnia 25 lutego 2026 r.

ID postępowania: ocds-148610-018e6eee-5fe3-4be3-8778-2342ae786c1c

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

W dniu 02 marca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Dzień dobry Zwracam się z prośbą o odpowiedź do poniższego zapytania: 1. W części 3 dot. remontu drogi powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo w przedmiarze robót wskazane są pozycje dot. budowy przejścia dla pieszych z doświetleniem, natomiast w udostępnionej dokumentacji brakuje projektu doświetlenia przejścia dla pieszych z opisem parametrów słupów, wysięgników, opraw. Proszę o udostępnienie powyższej dokumentacji. Z góry dziękuję

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego doświetlenia przejścia nie opracowano odrębnej dokumentacji projektowej. Zakres robót związanych z doświetleniem istniejącego przejścia dla pieszych został ujęty w przedmiarze robót (dział nr 12) i należy go zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych należy traktować jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Należy zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości 6m, z wysięgnikiem o długości 1 m, oprawy zgodnie z pozycją przedmiaru nr 52 d.12. Doświetlenie będzie zasilane z istniejącej sieci oświetlenia drogowego.

Starosta Włocławski
Roman Gołębiowski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a